istn. odcinek linii napowietrznej SN do demontażu wg odrębnego opracowania.

istn. odcinek linii napowietrznej SN do demontażu wg odrębnego opracowania.

istn. odcinek linii napowietrznej SN do demontażu wg odrębnego opracowania.

istn. odcinek linii napowietrznej SN do demontażu wg odrębnego opracowania.

istn. słup odporowy AOW

istn. stacja słupowa ST3 "LAGUNA"

proj. rura AROT DVK160
rura ochronna czerwona, l=5m

proj. rura AROT DVK160
rura ochronna czerwona, l=2m

proj. rura AROT DVK160
rura ochronna czerwona, l=3m

proj. rura AROT SRS160
rura ochronna czerwona, l=11m

proj. rura AROT SRS160
rura ochronna czerwona, l=13m

proj. rura AROT DVK160
rura ochronna czerwona, l=2m

proj. 3xYHAKXS 1x70mm²
projektowana wewnętrzna linia zasilająca
SN, l=279(297)m

proj. kabel RS485 żelowany
komunikacja TP1-TP2

proj. kontenerowana stacja
transformatorowa ST1

proj. rura AROT DVK160
rura ochronna czerwona, l=2m

proj. 3xYHAKXS 1x70mm²
projektowane wewnętrzna linia zasilająca
SN, l=279(297)m

proj. 3xXRUHAKXS 1x120mm²
projektowane przyłącze SN, l=278(296)m

proj. 9xYHAKXS 1x120mm²
projektowana wewnętrzna linia zasilająca
SN, l=363(379)m

proj. stacja transformatorowa ST2 "FERMA"
(odrębne opracowanie)

proj. rura AROT SRS160
rura ochronna czerwona, l=18m

proj. rura AROT SRS160
rura ochronna czerwona, l=12m

proj. rura AROT SRS160
rura ochronna czerwona, l=14m

proj. rura AROT SRS160
rura ochronna czerwona, l=13m

proj. rura AROT DVK160
rura ochronna czerwona, l=2m

proj. rura AROT SRS160
rura ochronna czerwona, l=6m

proj. rura AROT DVK160
rura ochronna czerwona, l=2m

Proj. Słup słup PRK1grs-12/25 w.B
wg odrębnego opracowania.
Planowane miejsce przyłączenia

istn. odcinek linii napowietrznej SN do demontażu wg odrębnego opracowania.

istn. Linia napowietrzna SN
bez zmian

B8 B9 B10 B11 B15 B16 B17 B20 B22 B23 B24 B25 B26 B30 B32 B33 B34 B35 B36 B39 B42 B43

ZBN KBS Hp So PST Sp ZMSP ZB Ho CHP2 SUB CHP1 TR RC Sk PP KWA ZO ST PO PBG ZF1 ZF2 ZF3 ZF4 ZSS1 ADD WAG Komora 1 Komora 2 SIL

98/22 98/23 98/42 98/43 98/44 98/45 Br-RV RV

ENEA Operator Sp. z o.o.
Wydział/Biuro Sieci
7378
Podpis uprawnionego

ROBOTECH studio projektów

ROBOTECH Robert Jamroży
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :	BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN I NN NA TERENIE ZAKŁADU AGRO BIEGANÓW W BIEGANOWIE - **ETAP II - ZASILANIE BIOGAZOWNI**		
adres obiektu :	Bieganów, gm. Cybinka dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obręb Grzmiąca	inwestor :	AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o. Bieganów 19, 69-108 Cybinka
rysunek :	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	branża : ELEKTRYCZNA	nr rys. : 1
stadium :	PROJEKT WYKONAWCZY	data : maj 2024	skala : 1:500

	imię i nazwisko :	nr uprawnień :	podpis :
projektant :	inż. Robert Jamroży	WKP/0146/POOE/08 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	
sprawdzający :	mgr inż. Krzysztof Palica	355/DOO/16 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	
opracował :	inż. Wojciech Nakoneczny	-	

1064x830