



- UWAGI!
- Pod stacją należy wylać płytę fundamentową grubości 200 mm z betonu klasy C16/20 (dawniej B20) zbrojonego siatkami górą i dołem z prętów żebrowanych góra/dół Ø10/Ø12mm w rozstawie maks. 25cm, ze stali AIIIIN (np. RB 500W, 20G2VY-b – stal spawalna).
 - Przed posadowieniem stacji należy dokonać odbioru technicznego płyty fundamentowej przez osobę uprawnioną. Po pozytywnym odbiorze można przystąpić do montażu stacji.
 - Połączenie sąsiadujących korpusów stacji wykonane śrubami.
 - Całkowita długość/szerokość wykopu szerokokoprzestrzennego jest wynikiem gabarytów poszczególnych fundamentów i miejsca usytuowania uziomu ołokowego.

